

Electrotechnique

Numéro d'inventaire : 2025.0.112

Auteur(s) : Michel Quellier

Type de document : travail d'élève

Imprimeur : "Ecole Centrale des Arts & Manufactures"

Période de création : 3e quart 20e siècle

Date de création : 1958-1959

Matériaux et technique(s) : papier vélin | crayon à bille

Description : Cahier à couverture cartonnée vert marbré et à dos toile noir. Reliure cousue.

Gardes en papier épais vert. Réglerie 8 x 8 mm sans interlignes et sans marge.

Mesures : hauteur : 22 cm ; largeur : 17 cm

Notes : Il s'agit du cahier d'électrotechnique de Michel Quellier, élève centralien, à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, rue Montgolfier à Paris (3e arrondissement), durant sa première année de 1958 à 1959. Nom du professeur inscrit : M. Favreau.

Contenu Circuits électriques : Circuits monophasés ; Circuits polyphasés (triphasés) Champ électromagnétique Champ électrique Propriétés des isolants industriels Champ magnétique Transformateurs Groupes transformateurs - redresseurs Amplificateurs magnétiques Lignes triphasées d'énergie Théorie générale des machines électriques Champs produits par les courants Machines à courant continu Moteurs asynchrones triphasés Moteurs monophasés Machines synchrones triphasées


Mots-clés : Electricité (comprenant l'électricité statique et l'électricité dynamique)

Lieu(x) de création : Paris

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : Non paginé


Commentaire pagination : 226 p.



Circuits électriques

- × circuits monophasés
- × systèmes polyphasés

1- Courant - tension - fusions et énergie électrique



courant i mesuré en A.

Giorgi rationalisé

$$i = \frac{dq}{dt}$$

q quantité d'électricité \rightarrow ampère sec = courant $q = \int idt$

Tension ou différence de potentiel V : volt

$$V = \frac{d\varphi}{dt}$$

$\varphi = \int V dt$ impulsion de tension volt sec = weber

Ampermètre - débitmètre

Voltmètre - manomètre différentiel

puissance électrique

$$P = Vi \quad \text{volt ampere} = \text{watt}$$

$$P = \frac{dW}{dt}$$

$$W = \int Vi dt \quad \text{en joule}$$

énergie
électr.


$$W_{therm} \rightarrow W_{électr.} = W_{électr.} \rightarrow W_{méca} = \int c \cdot r dt$$

Grandeur électriques :

- constantes, indépendantes du temps

$$V \quad I \quad P = VI \quad W = P \cdot t = VI t$$

- sinusoïdales



$$\varphi < 0 \quad v = V_{max} \sin \omega t$$

$$i = I_{max} \sin(\omega t - \varphi)$$

ω angle électrique mesuré en radians électriques.

φ angle de déphasage entre v et i

$\varphi > 0$ lorsque i décale l'en arrière

$\varphi < 0$ — i — en avance

$$\omega T = 2\pi \quad T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ secondes.}$$

ω : pulsation s^{-1}

$$f : \text{fréquence} \quad f = \frac{1}{T} \quad \text{hertz}$$

Valeur quadratique moyenne ou valeur efficace

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2 dT} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dT} \end{array} \right.$$

si v et i sinusoïdaux.

$$V = V_{max} / \sqrt{2}$$

ampermètre) gradués en val. efficaces
voltmètre

$$I = I_{max} / \sqrt{2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v = V \sqrt{2} \sin 2\pi \frac{t}{T} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} i = I \sqrt{2} \sin \left(2\pi \frac{t}{T} - \varphi \right) \end{array} \right.$$